



В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- в переходе между зданиями отсутствуют предусмотренные проектом двери препятствующие распространению опасных факторов пожара (п/п Д п. 23 ППР в РФ);

- в переходе между зданиями устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (п. 37(1), п. 62 ППР в РФ);

**Здание школы по адресу: Саратовская область, г. Петровск,  
ул. Чернышевского, д. 205а**

- на дверях отделяющие общий коридор 1-го и 2-го этаже здания от лестничной клетки устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (п. 37(1), п. 62 ППР в РФ);

**Здание школы по адресу: Саратовская область, г. Петровск,  
ул. Чернышевского, д. 205б**

- на 1-м и 2-м этаже здания на дверях отделяющих общие коридоры от фойе устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (п. 37(1), п. 62 ППР в РФ);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Форма проверочного листа согласно приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 ; Предписание № 20/1/8 от 11.03.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

« 11 » 03 2020г.



Государственный инспектор

Петровского, Аткарского и

Екатериновского районов

Саратовской области по пожарному

надзору Бочкарев И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 11 » 03 2020 г.

Директор МОУ «СОШ №1

г. Петровска» Киреев Н.Н.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)